



**JOUW**

**HUIS**

**SLIMMER.NL**

# **CHECKLIST**

Bij de uitvoering van  
**DAKISOLATIE**

## Controleer tijdens de uitvoering samen met de uitvoerder de volgende punten:

- Komt het toegepaste isolatiemateriaal overeen met de omschrijving in de offerte? Let op het merk en type isolatie, de opgegeven dikte en de isolatiewaarde.
- Sluiten de isolatieplaten goed op elkaar aan?
- Zijn naden en kieren tussen de isolatieplaten goed afgedicht?
- Zijn de dakdoorvoeren goed afgesloten of dichtgetaped?
- Zijn de dakdoorvoeren rondom geïsoleerd?
- Is alles netjes achtergelaten? Zijn afval, verpakkingsmateriaal en isolatieresten opgeruimd?

### *\*Indien van toepassing*

- Is de dampdichte folie aangebracht aan de 'warme' zijde van het isolatiemateriaal (de binnenkant van uw huis)?
- Zijn de folies luchtdicht (overlappend en afgetaped) aangebracht?

## Na oplevering:

- Controleer tijdens het stookseizoen het dak aan de binnenzijde. Zie je vochtplekken of verkleuring? Neem dan direct contact op met de aannemer!

Meer informatie

Kijk op [jouwhuissslimmer.nl](http://jouwhuissslimmer.nl) of mail naar [info@jouwhuissslimmer.nl](mailto:info@jouwhuissslimmer.nl)