

JOUW

HUIS

SLIMMER.NL

CHECKLIST

Bij de uitvoering van
MUURISOLATIE

Controleer tijdens de uitvoering samen met de uitvoerder de volgende punten:

- Komt het toegepaste isolatiemateriaal overeen met de omschrijving in de offerte? *Let op het merk en type van de isolatie, de opgegeven dikte en de isolatiewaarde.*
- Is de spouw van tevoren goed geïnspecteerd en voldoende schoon om geïsoleerd te worden?
- Zijn naden, kieren en gaten in de bestaande muur goed afgedicht, zodat er geen isolatiemateriaal naar buiten kan komen?
- Is de gevel na het aanbrengen gecontroleerd op resten isolatiemateriaal?
- Zijn de gaten in het voegwerk van de buitengevel in dezelfde kleur specie hersteld?

Bij isoleren vanaf de binnenzijde:

- Zijn de ventilatiemogelijkheden aangebracht zoals aangegeven in het advies / offerte?
- Is alles netjes achtergelaten?

**Indien van toepassing*

- Zijn constructies die op de buitengevel aansluiten ook geïsoleerd?

Na oplevering:

- Controleer tijdens het stookseizoen de gevel aan de binnenzijde op vochtplekken of verkleuring. Neem bij vochtplekken of verkleuring direct contact op met de aannemer!

Meer informatie

Kijk op jouwhuissslimmer.nl of mail naar info@jouwhuissslimmer.nl